

Nytsz: 6180-10-2/20230216

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**

2023. február 16.

Ajánlás lejárt

2028. február 28.

Termék vizsgálat helye:MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.**Termék gyártó:**

Abloy Oy., Finnország

Termék forgalmazó:ASSA ABLOY Opening Solutions Hungary Kft.
H-8000 Székesfehérvár, Palánkai utca 5.

Telefonszám: +36-1/ 226-1616

Fax: +36-1/ 226-1303

E-mail: info@assaabloy.comHonlap: www.assaabloy.com/hu/hu

Kapcsolattartó: Bárány Szabolcs

Beosztás: termékmenedzser

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 12209 épületvasalatok vizsgálati szabvány;
- MSZ EN 1125 záruk és épületvasalatok szabvány;
- MSZ EN 1303 hengerzárbetét vizsgálati szabvány;
- ASSA ABLOY katalóguslapok;
- termékismertető, műszaki leírás;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott zárszerkezetek és cylinderbetétek jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítését, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás hengerzárbetétekre, zárukra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

A belsőgombos kivitelű hengerzárbetét normál üvegezésű ajtónál nem alkalmazható.

Szakszerű szerelés.

Beépített termék jele: $x = \dots\dots\dots$ egyedi méretű hengerzárbetétnél a telepítőnek kell beírnia a pontos jelölést

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Beépítés helye:

időpontja:

Beépítést szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
☐ EL418 jelölésű Abloy motoros zár	Részleges mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás. 4. osztály MSZ EN 1125 szabvány.
☐ EL518 jelölésű Abloy motoros zár	
☐ EL420 jelölésű Abloy motoros zár	
☐ EL520 jelölésű Abloy motoros zár	
☐ EL 490 jelölésű motoros zár	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme Fúrásvédő lappal, vagy pajzzsal. 3 perces áttörésgátlásra alkalmas nyílászáró zárszerkezetének védelmére. MABISZ ajánlás. 4. osztály MSZ EN 12209 szabvány.
☐ EL 648 jelölésű elektromechanikus zár; kampós kicsapónyelves	

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 93.

Levélcím: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297

web: www.mabisz.hu


Termék	Besorolás
☐ MP418 jelölésű Abloy multipoint motoros zár ☐ MP518 jelölésű Abloy multipoint motoros zár ☐ MP420 jelölésű Abloy multipoint motoros zár ☐ MP520 jelölésű Abloy multipoint motoros zár	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás. 6. osztály MSZ EN 1125 szabvány.
☐ EL 460 jelölésű kilincsvezérlésű elektromechanikus zár; kültéri kilinccsel ☐ EL 461 jelölésű kilincsvezérlésű elektromechanikus zár; kül-, és beltéri kilinccsel ☐ EL 560 jelölésű kilincsvezérlésű elektromechanikus zár; kültéri kilinccsel ☐ EL 561 jelölésű kilincsvezérlésű elektromechanikus zár; kül-, és beltéri kilinccsel	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme Fúrásvédő lappal, vagy pajzzsal. 10 perces áttörésgátlásra alkalmas nyílászáró zárszerkezetének védelmére. MABISZ ajánlás. 6. osztály MSZ EN 12209 szabvány.
☐ ABLOY PROTEC jelölésű ovális, kerek és DIN profilú, valamint RIM fél-, kettős, ill. belül gombos hengerzárbetétek, fúrás-, maghúzás és letapogatás (finomnyitás) elleni védelemmel	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme 10 perces áttörésgátlásra alkalmas nyílászáró zárszerkezetének védelmére. MABISZ ajánlás. 5. osztály MSZ EN 1303 szabvány.
☐ ABLOY PROTEC CLIQ jelölésű ovális, kerek és DIN profilú, valamint RIM fél-, kettős, ill. belül gombos elektromechanikus hengerzárbetétek, fúrás-, maghúzás és letapogatás (finomnyitás) elleni védelemmel	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme 10 perces áttörésgátlásra alkalmas nyílászáró zárszerkezetének védelmére. MABISZ ajánlás. 6. osztály MSZ EN 1303 szabvány.

A MABISZ VKB az Abloy Oy. által gyártott, az **ASSA ABLOY Hungary Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott terméket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyónvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközt a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termék forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2023. február 16.


.....
UNQA Bizt. Zrt.
.....
GROUPAMA Biztosító Zrt.
.....
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
.....
GENERALI Biztosító Zrt.
.....
ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
.....
AEGON Magyarország Zrt.
.....
ORFK
.....
MABISZ VKB elnök.
KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület